

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

ALSÓNÉMEDI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERI HIVATALA

HIRDETÉS KIFÜGG: 2012. 06. 15. - TÖL

Érk.: 2012 JUN 15.

Szám: 1194-7/2012 Melléklet:

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról

Az ügy tárgya: Alsónémedi, Ócsai út 0128/70 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátása, 20 kV-os szabadvezeték hálózat létesítésének előzetes vizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján.

Az ügy iktató száma: KTVF: 35843/2012.

Az eljárás megindításának napja: 2012 május 30.

Az ügyintézési határidő: 45 nap

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Galamb István
Tel: 478-4656

A tervezett létesítmény rövid ismertetése:

A tervezett 20 kV-os szabadvezeték a 3305 hrsz.-ú utat keresztező Soroksár 120/20- Alsónémedi elnevezésű meglévő 20 kV-os szabadvezeték hálózat oszlopáról indul, majd a 4604 jelű országos közúttal (0103 hrsz.) párhuzamosan, annak területén halad az ellátandó 0128/70 hrsz.-ú ingatlanig. Az oszloptranzformátor-állomás a 081/119 hrsz.-ú ingatlan elé kerül létesítésre.

A tervezett hálózat létesítése során az oszlophelyek kiásása, majd az oszlopok telepítése, végül a szabadvezeték terítése, OTR állomás telepítése történik. Tárgyi létesítésnél bontási tevékenység nincs tervezve.

Műszaki adatok:

A tervezett létesítmény pontos megnevezése:	20 kV-os szabadvezeték
A tervezett vezeték névleges feszültsége:	22 kV
A 20 kV-os föld feletti szabadvezeték hossza:	~317 m
A 20 kV-os föld feletti szabadvezeték elrendezése:	egysíkú (feszítő oszlopok) háromszög (tartó oszlopok)
A 20 kV-os föld feletti szabadvezeték anyaga, keresztmetszete:	3x95 mm ² AASC (csupasz szabadvezeték)
A tervezett biztonsági fokozat:	fokozott biztonságú, kettős felfüggesztés

Levelezési cím: 1447 Budapest, Pf.: 541

Telefon: 478-44-00, Telefax: 478-45-20

E-mail: kozepdunavolgyi@zoldhatosag.hu

Honlap: http://kdvktvf.zoldhatosag.hu

Zöld Pont Iroda: 1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.

Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig: 9⁰⁰ – 16⁰⁰-ig, péntek: 9⁰⁰ – 12⁰⁰-ig

Ügyintézői ügyfélfogadás: hétfő, szerda: 9⁰⁰ – 12⁰⁰; kedd: 12⁰⁰ – 16⁰⁰; péntek: 12⁰⁰ – 16⁰⁰