

Gördülő Fejlesztési Terv

2017.-2031. időtávra szóló

Beruházási Tervrész

Az alábbi vízi közmű rendszerre:

Sorszám	MEKH azonosító kód	Víziközmű- rendszer megnevezése	Víziközmű- szolgáltatási ágazat	Ellátási terület	Működési jogviszony időbeli hatálya
1	11-23199-1- 001-00-06	ALSNM-IV	közműves ivóvízellátás	Alsónémedi	2027. június 29.

Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész 2017.-2031.

Tartalomjegyzék

Megbízás Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrész elkészítésére és Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH-hez) történő benyújtására

Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ szerinti műszaki leírása.

Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervrészének összefoglaló táblázata

Gördülő Fejlesztési Terv

Beruházási Tervrész műszaki leírása, az alábbi víziközmű-rendszerre

Víziközmű-rendszer:	ALSNM-IV
Víziközmű-szolgáltatási ágazat:	Ivóvízellátás
Ellátási terület:	Alsónémedi

1./ A fejlesztési feladatokra rendelkezésre álló források bemutatása:

Az Alsónémedi Önkormányzatával kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, majd módosított bérleti-üzemeltetési szerződés V/5. pontjában meghatározott bérleti díj összege. Ennek értéke: 3.000 eFt./év + ÁFA.

Ezen kívül a víziközmű-rendszerre befizetett víziközmű-fejlesztési hozzájárulás összege is, melynek értéke: 3.200 eFt. Így az I. ütemnél a rendelkezésre álló forrás összege: 3.000 eFt. + 3.200 eFt. = 6.200 eFt.

A rendelkezésre álló forráskeret összegéből, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 90/D. §. (4) a) pontja alapján, a költségterv 15%-át, az előre nem látható körülmények miatt, a rendkívüli helyzetből adódó feladatok elvégzésére, az alábbiak szerint el lett különítve:

Megnevezés	Rendelkezésre álló forrás (nettó eFt.)	Elkülönített összeg (nettó eFt.)	Beruházásra tervezett összeg (nettó eFt.)
I. Ütemnél (1 éves időtartamra):	6.200	930	4.270 (megjegyzés: 1.000 eFt. a felújítási és pótlási tervrésznél lett tervezve!)
II. Ütemnél (4 éves időtartamra):	12.000	1.800	5.730 (megjegyzés: 4.470 eFt. a felújítási és pótlási tervrésznél lett tervezve!)
III. Ütemnél (10 éves időtartamra):	30.000	4.500	0 (megjegyzés: 25.500 eFt. a felújítási és pótlási tervrésznél lett tervezve!)

2./ A beruházási tervrész I. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg az I. ütemre 4.270 eFt., valamint a II. ütemből megelőlegezett 5.730 eFt., összesen 10.000 eFt.

A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész I. ütemének készítési időszakában a DAKÖV Kft. figyelembe vette a Kft. műszaki vezető szakemberek és munkatársak több éves víziközmű-üzemeltetésben eltöltött szakmai tapasztalatait. A szakmai tapasztalatok mellett, a folyamatosan vezetett üzemnaplók vízkitermelési adatai alapján megvizsgálásra került, hogy a DAKÖV Kft. üzemelésében lévő Alsónémedi ivóvízellátás rendszerénél, melyek azok a legfontosabb beruházási feladatok, amelyekkel az üzembiztonság folyamatosan fenntartható.

A leginkább indokolt fejlesztési feladatok tervezésénél fontos szempont volt az Alsónémedi ivóvízellátás rendszerénél kimutatott műszaki jellegű statisztikai adatok elemzése.

A DAKÖV Kft. figyelembe vette és felülvizsgálta a 2015. szeptember 15.-én a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére leadott, 2016.-2030. időtávra szóló gördülő fejlesztési tervben tervezett műszaki feladatokat.

A DAKÖV Kft. a fentiekben bemutatott tervezési szempontok figyelembe vételével állította össze a beruházási tervrésznél, a tervezett feladatok fontossági sorrendjét.

Figyelembe véve a vonatkozó területrendezési és vízgyűjtő-gazdálkodási terveket, az ellátásért felelős Alsónémedi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint az Alsónémedi víziközmű-szolgáltató az Alsónémedi közműves ivóvízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész I. üteméhez az alábbi műszaki feladatot határozza meg.

Feladat: „3” számú vízkitermelő kútnál szagtalanító berendezés telepítése és üzembe helyezése

A biztonságos üzemmód fenntartása, vagyis a folyamatos megfelelő minőségű vízmennyiség biztosítása érdekében szükséges a meglévő és üzemelő két db. vízkitermelő kút mellé a harmadik kút biztonságos beüzemelése. A „3”-as számú vízmű kút vízminősége bakteriológiai és kémiai szempontból megfelelő, viszont kellemetlen ízű és szagú a kút vize. A „3”-as kút szagtalanítására az Önkormányzat és a DAKÖV Kft. szakemberei, valamint a szagtalanítással foglalkozó cégek közreműködésével, több helyszíni bejárással egybekötött egyeztetések történtek. A lakossági lélekszám és az ipari fejlődés növekedése miatt, szükséges a „3”-as kút üzembe helyezése. Az üzembe helyezés feltétele a kút szagtalanítása. A gördülő fejlesztési terv egyik legfontosabb eleme, feladata a „3”-as számú kút üzembe helyezése, ezért került a beruházási tervrész I. ütemébe.

A „3”-as számú vízkitermelő kúthoz szagtalanító berendezés telepítésének tervezett beruházási összege 10.000 eFt., mely az előzetes egyeztetések alapján, műszaki becsléssel lett meghatározva.

A I. Ütemben tervezett feladat engedély köteles tevékenység, viszont a jelen tervhez a hatóság által kibocsátott engedélyes okiratot nincs csatolva, mert jelenleg a tervezett feladat tervezési fázisban van.

Az elvégzendő feladatnak környezetre gyakorolt káros hatása nincs. A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) i) pontja alapján a DAKÖV Kft. nyilatkozza, hogy a I. ütemben tervezett feladat esetleges elmaradásával a település vízellátásának biztonságos üzemeltetését veszélyeztetheti, és a működőképességét kockáztathatja.

A 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (1) h) pontja alapján a DAKÖV Kft., mint a terv benyújtására (meghatalmazottként) kötelezett nyilatkozza, hogy a jelenlegi beruházási tervrész I. Ütemének tervezésekor, a Vhr. 90/D.§ (6)-(10) bekezdésében foglaltakat maradéktalanul figyelembe vette.

Mivel a „3”-es számú kút területe önkormányzati tulajdonban van, ezért a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2. § (1) g) pontjára hivatkozva, a terület szolgalmi joggal nem érintett.

3./ A beruházási tervrész II. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg a II. ütemre: 0 eFt. (megjegyzés: az 1./ pontban lévő táblázatban a II. ütemre kimutatott összege (5.730 eFt.), az I. ütemben kivitelezésre kerülő feladat megelőlegezett összege.)

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Alsónémedi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint az Alsónémedi település víziközmű-szolgáltató, az Alsónémedi közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész II. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen Gördülő Fejlesztési Terv Fejlesztési és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 1./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész II. Üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

4./ A beruházási tervrész III. ütemének műszaki leírása, a főbb műszaki jellemzői, és a tervezett költség bemutatása, a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdése szerint:

A beruházási tervrész 1./ pontjában meghatározott tervezett összeg a III. ütemre: 0 eFt.

Figyelembe véve a területrendezési tervet, az ellátásért felelős Alsónémedi Önkormányzat, és a DAKÖV Kft., mint az Alsónémedi település víziközmű-szolgáltató, az Alsónémedi közműves vízellátás Gördülő Fejlesztési Tervében a Beruházási Tervrész III. Üteméhez műszaki feladatokat nem határoz meg.

Ennek magyarázata:

1. A jelen Gördülő Fejlesztési Terv Fejlesztési és Pótlási Tervrészében tervezve lett minden olyan feladat, mely a jelenlegi helyzetben az 1./ pontban meghatározott pénzügyi források biztosítása mellett, a biztonságos és gazdaságos üzemeltetés feltételei biztosítottak.
2. Az elmúlt időszak üzemeltetési tapasztalati, laboratóriumi eredményei bizonyítják, hogy a jelenlegi technológia megfelel az idevonatkozó jogszabályok követelményeinek.
3. Mivel a Gördülő Fejlesztési Tervet minden évben felülvizsgálják, ezért van lehetőség a jövőben bármilyen jellegű beruházási feladatot tervezni.

Mivel a fenti indoklással a beruházási tervrész III. Üteme nem tartalmaz műszaki feladatokat, így a 61/2015. (X.21.) NFM rendelet 2.§ (3) bekezdésében meghatározott tartalmi követelményeket sem tartalmaz.

5./ Mellékletek:

- I. ütemhez átnézeti helyszínrajz

