



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

AN/221-AG7/2020
Szám: /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy: Alsónémedi, Dózsa György tér 2 sz. alatti Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színházterem klimatizálása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Pénzügyi fedezet szükséges: igen

Az előterjesztést készítette: Rákos László

Mellékletek: 2db. árajánlat

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2020. VI. 29-i soros ülésére benyújtásra került egy előterjesztés az Alsónémedi, Dózsa György tér 2. sz. alatti Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálására. Három árajánlat érkezett, melyek mindegyike split klímák beépítéséről szólt. A 136/2020.(VII.29.) sz. önkormányzati határozatban foglaltak szerint szakemberek bevonásával meg kell vizsgálni azt a lehetőséget is, hogy szükség van-e új légkondicionálók telepítésére, vagy a meglévő légtechnika lehetővé teszi a bővítést illetve annak módosítását. Felmerült, hogy a helyiség jellege miatt a split klímák működés közben „hangosak”. Két cég jelentkezett hogy megoldható a klimatizálás a meglévő rendszer bővítésével módosításával. Egy hűtő regisztert kell beépíteni a légcsatorna rendszerbe, kültéri egységgel ellátva.

Határozati javaslat

.../2020.(IX. 30.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, Dózsa György tér 2. sz. alatti Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár színháztermének klimatizálásra vonatkozó előterjesztést, és -a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság sz. határozatában foglalt javaslatát figyelembe véve-úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy építtesse ki a meglévő rendszer bővítésével módosításával a klimatizálást és pályáztassa meg a kivitelezést az alábbi kivitelezőkkel:

- Friss Levegő Kft. 2146 Mogyoród, Borsó út 22.**
- Klíma Centrum Kft. 1031 Budapest, Szentendrei út 141.**
- FLP GROUP HUNGARY KFT. 1203 Budapest, Pázsitos sétány 2. II. em. 15.**

Felelős: polgármester

Alsónémedi, 2020. szeptember 22.



Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztés törvényes!



Nagy Ibolya
jegyző



Ajánlat

Sorszám:
4931

Szállító: Klíma Centrum Kft.

1031 Budapest, Szentendrei út 141.
Adószám: 10782176-2-41
Közösségi adószám: HU10782176
UniCredit Bank 10918001-00000427-20210004
OTP Bank 11703006-29902688

Címzett: Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

Fő u. 58.
2351 Alsónémedi
HU
Faxszám:
Adószám: 15391085-2-13

Tárgy: Munkaszám: 465/2020
Alsónémedi színház hűtés

Tisztelt

Köszönettel vettük megkeresését a tárgyi témában, melyre az alábbiakban adjuk meg árajánlatunkat.

Műszaki adattábla

Cikkszám	Hűtőtelj. [kW]	Fűtőtelj. [kW]	Zajszint [dB(A)]	Áramfelv. [A]	Hosszúság [mm]	Szélesség [mm]	Magasság [mm]
U-250PZH2E8	25	28	57	14,8	940	340	1.526
U-200PZH2E8	6,0-22,4	6,0-25,0	57	11,0	940	340	1.526
S-50PT2E5B	3,6	4,2	30/33/36		690	960	235

Fizetési mód	Ajánlat kelte	Ajánlat érvényessége
Átutalás 10 nap	2020.03.31	2020.04.30

#	Cikkszám VTSZ / SZJ	Megnevezés Mennyiség	Egység Ár	Nettó	Áfa (%)	Áfaérték	Bruttó
1	9500729	Légcsatornába építhető hűtőkalorifer 1 db	346.473,6	346.474,00	27	93.548	440.022
2	9500730	Cseppleválasztó hűtőkaloriferhez 1 db	113.727,6	113.728,00	27	30.707	144.435
3	U-250PZH2E8 8415	Panasonic, nagy energiahatékonyságú, inverteres kültéri egység 1 db	1.382.950	1.382.950,00	27	373.397	1.756.347
4	PAW-280PAH2 8415	PACi AHU Box légkezelő berendezéshez 1 db	396.950	396.950,00	27	107.176	504.126
5	U-200PZH2E8 8415	Panasonic Pac-i kültéri egység, inverteres 1 db	1.239.300	1.239.300,00	27	334.611	1.573.911
6	S-50PT2E5B 8415	Panasonic PAC-i mennyezeti beltéri egység 4 db	256.700	1.026.800,00	27	277.236	1.304.036

Fizetési mód	Ajánlat kelte	Ajánlat érvényessége
Átutalás 10 nap	2020.03.31	2020.04.30

#	Cikkszám VTSZ / SZJ	Megnevezés Mennyiség	Egység Ár	Nettó	Áfa (%)	Áfaérték	Bruttó
7	CZ-P680BK2BM 8415	Hűtőköri osztó idom 1 db	43.350	43.350,00	27	11.704	55.054
8	CZ-P224BK2BM 8415	Hűtőköri osztó idom 2 db	25.500	51.000,00	27	13.770	64.770
9	CZ-RTC5B 8415	Fali vezérlő Econavi gombbal, redundás működtetéshez 1 db	37.400	37.400,00	27	10.098	47.498
10	PAW-WTRAY 8415	Hőszivattyú csepptálca 2 db	69.700	139.400,00	27	37.638	177.038
11	PAW-GRDSTD40 8415	Panasonic kültéri tartó 2 db	46.750	93.500,00	27	25.245	118.745
12	100730	Kiszállási díj 1 db	66.500	66.500,00	27	17.955	84.455
13	md 4533	Munkadíj 1 db	1.407.000	1.407.000,00	27	379.890	1.786.890

Nettó összeg	6.344.352 Ft
Adó	1.712.975 Ft
Összesen	8.057.327 Ft

Czeplédi Norbert



FRISS LEVEGŐ KFT.
LÉGTECHNIKASZERELÉS

Alsónémedi Műv. ház ajánlat

A meglévő légtechnika rendszert bővíteni kell a konferencia terem lehűtéséhez, hűtő regisztert szükséges beépíteni a légcsatorna rendszerbe, kültéri egységgel ellátva, ami magával von bizonyos villanszerelési és klímászerelési munkálatokat. A munkálatokhoz az alábbi árajánlatot tudjuk adni.

Légcsatornába építendő hűtőradiátor.

Modell	Teljesítmény(W)	Pa/m	m ³ /h	kg/h	m/s	Pa	Ár
PGDX 800X500-3-2,5	23154.95	101325/0	4000.00	4479.48	2.92	72	573 210

Samsung berendezések.

Megnevezés	Paraméterek	Samsung típus	Mennyiség	Ár
DVM-S kiegészítő/légkezelő AHU kit (7.5HP) 21/26,25 KW	Qh=21 Kw : Qf=26.25 Kw	MXD-K075AN	1	295 332
DVM-S Controller/AHU Controller		MXD-A64K100E	1	73 258
Kültéri egység 25 Kw		AC250KXAPNH/EU	1	1 398 200

Szerelési árak.

Légtechnikai munkálatok	545 000 ft
Villanszerelési munkálatok	310 000 ft
Klímászerelési munkálatok	765 000 ft

Összesített árlista.

Nettó ár	Áfa (27%)	Bruttó ár
3 960 000	1 069 200	5 029 200

A szerelési árak tartalmazzák a munkálatokhoz szükséges átalakításokat, szigeteléseket, faláttöréseket, kábeleket, segédanyagokat, stb.

Dátum

2020.09.23

Tálos István

FRISS LEVEGŐ kft.

FRISS LEVEGŐ KFT
2146 Mogyoród, Borsó út 22.
Adószám: 27948536-1-13
Cégjegyzékszám: 13-09-205849