



Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság
 Igazgató-helyettesi Szervezet
 Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály



H-1081 Budapest, Dologház u. 1. ☒: 1443 Budapest, Pf.:154.
 Tel:(36-1)459-2476,459-2477,fax:(36-1)459-2459, e-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu

Szám: 35100-596-8/2016. ált.

Tárgy: Alsónémedi, szennyvíztisztító telep
 (korszerűsítése és bővítése) vízjogi
 üzemeltetési engedélye
 Szám: FKI-KHO: 410-7/2016.
 Vízikönyvi szám: 7.1/3/249
 Ügyintéző: **dr. Somorjai Zoltán**
Vesztergám Anna
 Telefon: 1/459-247
 E-mail: zoltan.somorjai@katved.gov.hu

HATÁROZAT

1./ A DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3., a továbbiakban: Engedélyes) részére, a 2./ pontban ismertetett létesítmények üzemeltetésére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok, és egyidejűleg a KTVF: 126-7/2013., KTVF: 54154-11/2012. számú határozatokkal módosított KTVF: 6353-2/2008. (Vksz.: 7.1/3/201) vízjogi üzemeltetési engedélyt **visszavonom.**

Vízjogi létesítési engedély: FKI-KHO: 3709-20/2014. (Vksz.: 7.1/3/249)

2./ Üzemelő létesítmények: Alsónémedi 0312/1 hrsz. alatti települési szennyvíztisztító telep gépészete és berendezései az alábbiak szerint:

Hidraulikai kapacitás: 813 m³/d
 TFH mennyisége: 30 m³/d
 Biológiai tisztító kapacitása: 7430 LEÉ

Nyers szennyvíz minőségi értékek:

Paraméter	Koncentráció (g/m ³)
KOI _k	1200
BOI ₅	548
(NH ₄ +N)	78
Összes P	15
Összes lebegőanyag	600

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL.			
HATÓSÁGI CSOPORT <input type="checkbox"/>	PÉNZÜGYI CSOPORT <input type="checkbox"/>	MŰSZAKI CSOPORT <input checked="" type="checkbox"/>	JELFŐZŐ <input checked="" type="checkbox"/>
ÜGYINTÉZŐ <i>Somorjai Zoltán</i>		SZIGNÁLÁST VEZETŐ	
Érkezett: 2016. FEBR. 10.			
Szám: <i>5-13/2016</i>		Mell.: _____ db	

Előző!

Ügyfelfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatóságához, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
 Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Szippantott szennyvíz fogadó és átemelő medence:Térfogata: 78,4 m³

Keverő típusa: Flygt SR 4620.410.15SF 1 db

Szippantott szennyvíz átemelő típusa: Flygt NP3085SH256 1 db

Q = 18 m³/h; H = 8m; P = 2,4 kW**Rács és homokfogó:**

1 db

Típusa: Akvipatent AP40HFi

Q_{max} = 110 m³/h P = 2,2 kW

Pálcaköz: 5 mm

Rácszemét prést és homokvíztelenítést is magába foglaló kombinált berendezés.

Osztóműtárgy:

1 db

Anyaga: vasbeton

Mérete: felvízi kamra: 2,6 x 1,8 m

alvízi kamra (2 db): 1,2 x 0,8 m

Anoxikus medence:

2 db

Térfogata: 2 x 597 m³

Búvárkeverő típusa: Flygt SR4640.412 4 db

Levegőztető medence:

2 db

Mérete: 8 m x 18 m x 4,5 m

Hasznos térfogata: 2 x 604 m³

Áramlás keltő: Grundfos AFG.13.180.30.5.0B.A.

Sanitaire finombuborékos levegőztető: medencénként 240-240 db

Utólevegőztető medence:

2 db

Térfogata: 132 m³

40 db membrán kerül beépítésre

Kiskörös recirkuláció szivattyú típusa: Flygt NP3085.160MT462 3 db (2+1)

Q = 80 m³/h; H = 3,5 m; P = 1,3 kW**Hosszanti átfolyású utóülepítő medence:**

2 db

Mérete: 4 x 20,5 x 4 m

Kotró szerkezet típusa: Tchuda

Iszap (nagykörös) recirkulációs szivattyú: 3 db (2+1)

Típusa: Flygt DP 3068.160MT463

Q = 40 m³/h; H = 3,5 m; P = 2,0 kW**Fúvó gépház:**

Levegő fúvó a biológiai tisztításhoz

Típus: Robuschi ES 25/1P 5 db (4+1)

Q = 270 m³/h, P = 7,5 kW

Tisztított víz kiegyenlítő és átemelő medence:	1 db
Mérete: 5,23 x 2,52 x 3,7 m	
Tisztított szennyvíz szivattyú:	
Flygt NP3085.160MT461	2 db (1+1)
Q = 40-80 m ³ /h; H = 4-7 m; P = 2,0 kW	
Ipari víz nyomásfokozó: Grundfos SP9-5 Rp2 4"	1 db
Q = 8 m ³ /h; P = 1,5 kW	
Vas(III)-só adagolás:	
Szivattyú típusa: Prominent	2 db
Q = 1-20 l/h; P = 0,1 kW	
Vas(III)-só tartály: 2500 l	
Homokszűrő:	1 db
Típusa: Dynasand	
Felülete: 6 m ²	
Kapacitása: 60-90 m ³ /h	
Szűrési sebesség: 15 m/h	
Szűrőréteg: 2 m hasznos magasságú homoktöltet	
Indító szivattyú típusa: Flygt NP3102.160MT463	2 db (1+1)
Q = 80 m ³ /h; H = 12 m; P = 2,4 kW	
NaOCl adagolás:	
Szivattyú típusa: Prominent	
Q = 1-20 l/h; P = 0,1 kW	
NaOCl tartály: 1000 l	1 db
Vészirtó:	
Szivattyú típusa: Flygt NP3068MT460	1 db
Q = 18 m ³ /h; H = 8 m; P = 2,0 kW	
Iszaptároló/sűrítő medence:	1 db
Térfogata: 234 m ³	
Izlap feladó szivattyú: Teknofanghi PF-MH12-B2	1 db
P = 2,2 kW	
Sanitaire finombuborékos levegőztető	
Polielektrolit készítő és adagoló:	1+1 db
Típus: Teknofanghi CAP07CE02 + PD-MH010-B3	
P = 0,18 + 0,25 kW	
Izlapvíztelenítés:	
Izlapvíztelenítő szalagszűrő prés	
Típusa: Teknofanghi Monobelt NP12-EK	1 db
P = 0,95 kW	
Csurgalékvíz átemelő:	2 db (1+1)
Típusa: Flygt DP3068.180MT470	
Q = 18 m ³ /h; H = 8 m; P = 2 kW	

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

A homokszűrés és az iszapvíztelenítés során keletkező csurgalékvizek az osztóműtárgyba kerülnek visszavezetésre.

Iszapelhelyezés: KOMPOSZTMESTER Kivitelező és Szolgáltató Kft. Alsónémedi komposztáló telepe (2351 Alsónémedi, Külterület K4 083/46 hrsz.)

Tisztított szennyvíz elvezetése:

Vezeték: 1393,6 m Na 200 KM PVX nyomóvezeték
Befogadó: Duna-Tisza csatorna 10+574 szelvénye
Bevezetés szintje: 96,95 mBf.
Kitorkolófej anyaga: beton, körülötte 3,0-3,0 m-es mederbiztosítás
A puffer tározóban ideiglenesen visszatartott tisztított szennyvizek befogadója:
Duna-Tisza csatorna 10+572,5 szelvénye
Bevezetés szintje: 95,40 mBf.
Kitorkolófej anyaga: beton körülötte 3,0-3,0 m-es mederbiztosítás.

Vízügyi felügyeleti kategória: II.

3./ Ez a vízjogi üzemeltetési engedély 2021. március 31. napjáig hatályos.

Az időbeni hatály meghosszabbítása az előbbi időpont lejárta előtt a vízjogi engedélyezési eljárásához szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendeletben [a továbbiakban: 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet] és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 25. § (2) bekezdésében előírt mellékletek csatolásával kérhető.

4./ Előírások:

1. A tulajdonos vagy Engedélyes személyében bekövetkezett változást Engedélyes köteles 30 napon belül bejelenteni a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatóság Osztályához (a továbbiakban: FKI-KHO).
2. A Duna–Tisza csatornába bevezetésre kerülő tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján az alábbi komponensekre egyedi határértékeket határozok meg:

Sorszám	Megnevezés	Egyedi határérték
	Szennyező anyagok	mg/l
1.	Dikromátos oxigénfogyasztás KOI_k	50
2.	Biokémiai oxigénigény BOI_5	15
3.	Összes foszfor, $P_{összes}$	0,7
4.	Összes nitrogén	15
5.	Ammónia-ammónium-nitrogén	2
6.	Szerves oldószer extrakt	5

3. A Duna–Tisza csatornába bevezetésre kerülő tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján az alábbi komponensekre „Egyéb védett területek befogadói” alapján az alábbi határértékeket határozom meg:

Sorszám	Megnevezés	Egyedi határérték
1.	pH	6,5-9
	Szennyező anyagok	mg/l
2.	Összes lebegőanyag	50

4. A fennmaradó komponensekre a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú melléklete „2. Egyéb védett területek befogadói” oszlopban meghatározott kibocsátási határértékeket kell betartani.
5. A tisztító műtárgy üzemeltetésére, karbantartására felelős személyt kell kijelölni, az üzemelő berendezésről naprakész üzemnaplót kell vezetni.
6. A tisztítási technológiára vonatkozóan a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14. § (6) és 27. § (2) pont ca) alapján megállapított **önellenőrzési kötelezettséget állapítok meg.**
7. A használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 17. § (1) pontjában rögzített adatszolgáltatási kötelezettségének a rendeletben rögzített határidőig (minden tárgyévét követő március 31-ig) eleget kell tenni.
8. Tájékoztatom, hogy a *használt- és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról* szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet (Hatályos: 2015.01.01.) 3. § (3) bekezdés alapján 2015. 01. 01.-től az önellenőrzési tervvel kapcsolatos adatszolgáltatást, és kérelmet kizárólag elektronikus úton az Országos Környezetvédelmi Rendszeren (a továbbiakban: OKIR) keresztül lehet benyújtani. (Részletes információk a <http://www.okir.hu/> oldalon található.)
9. A földtani közeg és a felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön.
10. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.

4.1./ A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF: 1497-1/2016. számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

1. A tevékenység során védett és fokozottan védett fajok egyedi nem károsodhatnak.
2. Nem kerülhet tisztítatlan szennyvíz a befogadó Duna-Tisza Csatornába beleértve az esetleges havária helyzeteket is.

A fenti előírások megfelelő, illetve határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 134. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály PE-04/NEO/00231-32016. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 78-2/2016. számú végzésében szakhatósági eljárását megszüntette.

Ügyfelfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

Tekintettel arra, hogy tárgyi vízjogi engedélyezési eljárás a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet] hatálya alá tartozik, ezért a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján jelen döntést az FKI-KHO hirdetőtábláján, honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adeatok-adatbazis>) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszem, és egyúttal megkeresem Alsónémedi, Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjét (2351 Alsónémedi, Fő út 58.), hogy a döntés kézhezvételét követően a döntés teljes szövegének nyilvános közzétételéről gondoskodjon.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 270 000 Ft, melynek megfizetésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak címzett, de az FKI-KHO-hoz öt példányban benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására a megfelelő technikai háttér hiánya miatt nincs lehetőség. A fellebbezési eljárás díja 135 000 Ft, amit az FKI-KHO Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00319566-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. A fellebbezési eljárási díj megfizetésékor kérem hivatkozzon a fellebbezett döntés iktatószámára, a hatósági eljárás tárgyára, valamint kérem feltüntetni a befizető nevét és címét.

INDOKOLÁS

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata 2016. január 11-én, illetve Engedélyes 2016. február 8-án érkezett beadványában e határozat 2./ pontjában leírt vízellátási működtetésére a vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte.

A benyújtott kérelem tartalmazza a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a szerinti mellékleteket, az alábbiak szerint:

- az Engedélyes (üzemeltető) személyének megnevezését, székhelyét,
- Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítés és bővítés vízjogi üzemeltetési dokumentációját (próbaüzemi zárójelentés, műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzemeltetési szabályzat, vízminőség vizsgálati eredmények),
- igazolást a megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A tisztított szennyvíz befogadója a Duna-Tisza csatorna. A befogadóba történő bevezetéshez a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint az érintett csatorna kezelője, a műszaki átadás-átvételi eljárás során kifogást nem emelt.

A határozat meghozatalánál a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet előírásait is figyelembe vettem.

A szennyvíztisztító telepről elvezetett tisztított szennyvizek technológiai határértékeiről (nevezetesen: Összes lebegőanyag) a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 14/A. § és 18. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet. 1. számú melléklet I. rész C) pontjának 4. alpontja alapján döntöttem.

A határértékek meghatározásánál figyelembe vettem a benyújtott dokumentációban szereplő tisztított szennyvíz minőségére vonatkozó, a tervezett tisztítási technológia által biztosított, tisztított szennyvizekre vonatkozó határértékeket. Ezért ezen komponensek esetében (dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k), biokémiai oxigénigény (BOI_5), ammónia-ammónium-nitrogén (NH_4^+-N), összes nitrogén, összes foszfor és szerves oldószer extrakt) a hatályos 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletben előírt határértékeknél szigorúbb, egyedi határértéket állapítottam meg a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének a) és c) alpontja, a 28/2004 KvVM (VII. 25.) rendelet 6. §-a, valamint 5. számú melléklete alapján, figyelembe véve, hogy így a tisztított szennyvíz befogadója, a Duna–Tisza csatornán keresztül a Ráckevei (Soroksári)- Duna és környezetének ökológiai védelme jobban biztosítható.

Önellenőrzési kötelezettségét az elvezetett szennyvizeire a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés c) pontja alapján állapítom meg

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § b) és c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázist nem érint.

A kérelmet megküldtem az alábbi hatóságok, mint szakhatóságok részére:

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály PE/KTF: 1497-1/2016. számú szakhatósági állásfoglalásában a rendelkező részben foglalt előírásokkal járult hozzá engedély kiadásához.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Pest Megyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban; Kormányhivatal) 2016. január 15. napján érkezett a Hatóság FKI-KHO: 410-2/2016. számú szakhatósági megkeresése tárgyi vízjogi üzemeltetési engedélyezés ügyében.

A megkereséshez csatolt dokumentációt átvizsgálva az alábbiakat állapítottam meg:

Az Alsónémedi, települési szennyvíztisztító telep bővítésére és korszerűsítésére FKI-KHO: 3709-20/2014. számon (vízikönyvi szám: 7.1/3/249) Kérelmező vízjogi létesítési engedélyt kapott.

Az üzemeltetéssel érintett ingatlanok egyedi jogszabály alapján kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a természet védelméről, szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban; Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érintenek. A kérelemben szereplő ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján a HUDÍ20051 jelű Turjánvidék nevű jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területtel (Natura 2000)

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelc az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatóságához, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

közvetlenül határosak. Az üzemeltetéssel érintett terület az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban; OTv tv.) lehatárolt országos ökológiai hálózat Övezetével közvetlenül határos, valamint a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet alapján kijelölt barlang felszíni védőövezetének nem része.

A befogadó Duna-Tisza Csatorna az OTv tv. által lehatárolt országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezetének részét képezi.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”

Fentieket figyelembe véve a tárgyi beruházás a rendelkező részben előírt kikötések betartásával táj- és természetvédelmi célokkal összeegyeztethető.

A Hatóság FKI-KHO; 410-2/2016. számú szakhatósági megkeresése keretében adott tájékoztatása alapján, a tárgyi létesítményekkel érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt vízbázisvédelmi területet nem érint.

A tárgyi vízellétesítmények, tevékenységek nem környezeti hatásvizsgálat, nem egységes környezethasználati engedély kötelesek, nem tartoznak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, azonban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 2. mellékletének 7. a) pontjában szerepelnek, így a környezeti hatások jelentősége szempontjából vizsgálандó tevékenységek, létesítmények közé tartoznak,

A hatáskörömbé utalt kérdések tekintetében a rendelkezésekre álló dokumentációt elbírálva megállapítottam, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások betartásával a tervezett tevékenység környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért, ezért szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

Szakhatósági állásfoglalásomat a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), f) pontja, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés b), 27. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 2. számú mellékletének 6. pontja és a 3. számú mellékletének 3. pontja alapján adtam meg.”

A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály PE-04/NEO/00231-32016. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához kikötés nélkül hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata kérelmére indult vízjogi üzemeltetési engedély kiadása ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató - helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya megkereste hatóságomat szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés ba) pontja alapján, illetve a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.2.) Kormányrendelet 27.§ (1) bekezdése alapján, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályáról szóló 2004. évi CXL. törvény 44.§ (1)-(2) bekezdése alapján FKI-KHO: 410-3/2016. ügyiratszám alatt 2016. január 18-án.

A megkereséshez csatolt dokumentációt (próbaüzemi zárójelentés, kezelési utasítás) áttanulmányoztam és helyszíni szemlét végeztem. A helyszínen a szennyvízvizsgálati eredményeket áttekintettem. Fentiek ismeretében döntöttem hozzájáruló szakhatósági állásfoglalás kiadása mellett. Szakhatósági állásfoglalásom során figyelembe vettem:

201/2001. (X.25.) Kormányrendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,

- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,
- a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000 (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998, (VI. 3.) NM rendelet előírásait

A PMKH Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának hatáskörét vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdés ba) pontja biztosítja, az illetékessége az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet előírásain alapul.”

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Jegyzője 78-2/2016. számú végzésében szakhatósági eljárását megszüntette, végzését az alábbiakkal indokolta;

„A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya FKI-KHO: 410-1/2016. számon szakhatósági megkeresést küldött Hatóságomhoz tárgyi ügyben.

A megkereséshez csatolt tervdokumentációt megvizsgálva megállapítottam, hogy az érintett ingatlan (Alsónémedi 0312/1 hrsz) nem tartozik a helyi jelentőségű természetvédelmi területek közé, így a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés g) pontja szerinti hatáskörrel nem rendelkezem.

Végzésemet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Két.) 45/A, § (3) bekezdése alapján hoztam.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és indokolását a Ket. 72. § (1) bekezdése db) és ed) pontjai alapján foglaltam a határozatba. A szakhatóság állásfoglalásai ellen a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, azok a határozat elleni jogorvoslat keretében támadhatóak meg.

A vízjogi üzemeltetési engedély időbeni hatályát a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 5. § (5) bekezdése alapján, a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. §-ának figyelembevételével állapítottam meg.

Ügyfélfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:

Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

A vízilétesítmények vízügyi felügyeleti kategóriáját a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés b) pontja alapján határoztam meg.

Jelen engedély hatályának meghosszabbítása a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése, valamint a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján kérhető.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az engedély módosítása iránti eljárás ügyintézési határideje a kérelem beérkezésétől számított két hónap, melybe nem számítanak bele a Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartamok. Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy hatályos engedély nélkül a vízilétesítmények üzemeltetése a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 32/A. § szerinti jogkövetkezményt vonja maga után.

A benyújtott kérelemből, annak mellékleteiből és az engedélyezési eljárás anyagából megállapítottam, hogy a létesítmények megfelelnek a Vgtv. előírásainak, ezért üzemeltetésüket a Vgtv. 29. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjai alapján, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet figyelembevételével engedélyeztem.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. melléklet 2.7.bb) és 6. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján Engedélyes köteles.

A fellebbezéshez való jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja, az előterjesztésére nyitva álló határidőt a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Az előterjesztés módját a Ket. 102. § (1) bekezdése határozza meg.

A fellebbezési eljárás díjának mértéke a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a rendelet 1. melléklet meghatározott díjtétel 50 %-a.

Tájékoztatom, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén a Ket. 127. § (2) bekezdése alapján a végrehajtást elrendelem, továbbá a Ket. 134. § d) pontja szerint, a 61. §-ban meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdés alapján az eljáró hatóság az általa meghozott döntéseket – az eljárás során személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – hirdetményi úton kézbesíti.

A határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságáról a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § b) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatot az FKI-KHO a Ket. 80. § (4) bekezdése alapján a hivatalában, a honlapján (<http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/kozerdeku-adatok-adatbazisa>) és a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu) közzéteszi.

A Ket. 26. § (1) bekezdés c) pontja szerint belföldi jogsegélyt akkor lehet kérni, ha az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy - ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi - egyéb szerv vagy személy rendelkezik. **Ennek megfelelően kérem a Jegyző szíves tájékoztatását a döntés közzétételének megtörténtéről.**

Tájékoztatom, hogy az FKI-KHO a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 17. § (2) bekezdés e) pontja alapján vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladat- és hatáskörében a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja, a 18. § (2) bekezdés e) pontja alapján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság jogutódja.

Az FKI-VH feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről - annak jogerőre emelkedését követően - intézkedem.


Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** a törvény erejénél fogva **jogerőre emelkedik** a Ket. 73/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja alapján a jelen eljárásban hozott döntést az eljáró hatóság hirdetményi úton kézbesíti. **A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény - a Ket. 80. § (5) bekezdése szerint a hatóság hirdetőtábláján való - kifüggesztését követő 5. nap.**

Budapest, 2016. február 8.

Tisztelettel:

Varga Ferenc t. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

Szabados Zsoltné s. k.
szolgálatvezető-helyettes

21 A kiadmány hiteléül


Kapják: Ügyintézői utasítás szerint:

Ügyfelfogadás: Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi időpontokban fordulhatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba:
Hétfő, szerda: 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek: 9:00-12:00

