



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 66.**

Tel: 29/337-101

[alsonemedi@alsonemedi.hu](mailto:alsonemedi@alsonemedi.hu), [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/438–*208*/2024.

### **ELŐTERJESZTÉS**

**Készült:** A Képviselő-testület 2024. október 30.-i ülésére

**Tárgy:** Alsónémedi, 750 adagos konyha és az 1/14 hrsz-ú ingatlan elektromos energia-ellátása

**Pénzügyi fedezetet igényel!**

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Előterjesztést készítette:** Farkas János Péter településmérnök

**Melléklet:** 1. indikatív ajánlat

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

**Elfogadás:** egyszerű többség

☒

minősített többség

☐

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

☐

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság

☒

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

☐

## Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alsónémedi, Haraszi út 125/B alatt (1/14 hrsz-ú telken) valósul meg a 750 adagos főzőkonyha kivitelezése. A közbeszerzési pályázati eljárással párhuzamosan került beadásra a telekre tervezett beruházások összesített villamos energia igénye a hálózati szolgáltató felé. A tervezett beruházások között a konyha épületén kívül 3 csoportszobás óvoda is szerepelt, valamint a szükséges szennyvízhálózat-fejlesztés során létesülő átemelőakna gépészetének ellátásáról is gondoskodni kell. Ennek megfelelően 3×500A vételezési lehetőség megjelölésével került leadásra az igény, melynek felére önmagában a konyha működtetéséhez van szükség. Ennek, valamint a szomszédos Príma üzlet szintén megnövekedett energiaigénye miatt a szolgáltatónak hálózatfejlesztést kellett végrehajtani, melynek operatív munkálatai a napokban fejeződnek be. A rendelkezésre állás feltételeinek megteremtését követően újból be kell adni igényünket.

Tekintve, hogy az óvoda építésére belátható időn belül nem kerül kiírásra pályázat, a jelenleg megvalósult létesítmények akadálymentes üzemeléséhez 3×300A energiára adunk be igénylést. A mérőhelyet viszont olyan formában alakítanánk ki, hogy előkészítjük későbbi beruházások miatt szükségessé váló bővítésre, elkerülve ezzel az egyébként sokszor drasztikus beavatkozással, pl.: kábelcsere miatt bontással járó munkákat.

A szolgáltatói ügyintézésrel egybekötött feladat elvégzésének költsége indikatív ajánlat szerint 1.180.000,- +27% ÁFA. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az 1/14 hrsz-ú ingatlan elektromos mérőhely kiépítéséhez szükséges fedezetet, legfeljebb 1.250.000,- Ft +27% ÁFA, bruttó 1.587.500,- Ft, azaz egymillió-ötszáznyolcvanhétezer-ötszáz forint összegben, a 2024. évi költségvetés terhére biztosítani szíveskedjenek, egyben hatalmazza fel a polgármestert a Beszerzési Szabályzat szerinti kísértékű eljárás lefolytatására.

### Határozati javaslat

#### ...../2024. (X. 30.) sz. önkormányzati határozat

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, 750 adagos konyha és az 1/14 hrsz-ú ingatlan elektromos energia-ellátására vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság ..../2024 (X.29.) sz. határozatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy legfeljebb 1.250.000,- Ft +27% ÁFA pénzügyi fedezetet biztosít a 2024. évi költségvetés terhére, egyben felhatalmazza a polgármestert a Beszerzési Szabályzat szerinti kísértékű eljárás lefolytatására.**

**Határidő: folyamatos**

**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**

Dr. Tüske Zoltán  
polgármester




Az előterjesztés törvényes:

Pénzügyileg ellenjegyzem:



Nagy Ibolya  
jegyző



Pótiné Safranyik Anikó  
Pénzügyi Csoportvezető

ELLENJEGYZEM



## KISDUNA-VILL Építőipari és Szolgáltató Kft.

2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a. Pf: 124.

Telefon/fax: (24)370-613 Mobil: (20) 966-17-07

E-mail: [kisdunavill97@gmail.com](mailto:kisdunavill97@gmail.com)



Levelünk jele: Kdv/...../2024  
Levelük jele:

Ügyintézőnk: Virág Gábor  
Ügyintézőjük:

### Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi,

Fő út 66.

Tisztelt:

**Farkas János Péter**  
településmérnök

### Tárgy: Indikatív Árajánlat

Köszönettel vettük árajánlat kérését az **Alsónémedi, Haraszti út 125/b sz. (1/14 hrsz.) ingatlan Konyha** elektromos energia ellátásra, földkábeles fogyasztás mérőhely telepítése 3x500A vételezési lehetőséggel 300/5 A-os áramváltóval, ELMŰ ügyintézással

**Ajánlati ár: 1.180.000,- Ft + ÁFA 27%**

azaz Egymillió - egyszáznyolcvanezer forint + Áfa 27%

Reméljük ajánlatunk megnyeri tetszését és megkapjuk megbízását.

**KISDUNA-VILL KFT**  
2330 Dunaharaszti, Kazinczy u. 24/a  
Tel.: 24-370-613  
Adószám: 12266025-2-13

**Virág Gábor**  
Ügyvezető

Dunaharaszti, 2024.10.08.