

Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

**Tárgy: Helyszíni szemle - napló RRF-
1.1.2-21-2021-00001**

ikt. sz: CSBOA-10188-001/2025

Szakterület: Fenntartható Programok

Igazgatósága

Ügyintéző: Vicze Szabolcs

RRF-1.1.1-22-2022-00001

TUDÁSMEGOSZTÁS A BÖLCSŐDEI NEVELÉS KAPACITÁSFEJLESZTÉSÉBEN

Helyszíni szemle – napló

Kedvezményezett	ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt kód	RRF-1.1.2-21-2021-00001
Időpont	2024. 2025. 02. 26.
Helyszín	2351 Alsónémedi, Fő út 63.
Indokoltság	50%-os készültség
Résztvevők	Vicze Szabolcs szakmai vezető CSBM Cebei Márk építésügyi szakértő LTK Eszenyi Zsófia tájépitész LTK Farkas János Kedvezményezett képviselője Bálint György FMV

Ellenőrző lista

Helyiség	Vélemény	Feltétel (a módszertani megfelelés a feltételként leírtak bemutatása után teljesül)
I. Bejárat		
Szintkülönbség	kialakítás alatt	
Tájékoztató táblák	nr	
Egyéb		
II. Gyermeeköltöző		
Felnőtt mosdó	helye megfelelő	
Szekrény+cipőtároló	helye megfelelő	
Pelenkázó	helye megfelelő	
Konnektor magasság	megfelelő	
Ablak	megfelelő	
Ajtó fürdő felé	elmondás alapján megfelelő	Kilincs felett biztonsági üvegezés szükséges, kilincs alatt zártnak (min. 60 cm), nem átláthatónak kell lennie.
Egyéb		
III. Gyermeekfürdő		
40-45 cm peremmagasságú mosdó	kialakítás alatt	Kiépítés során a megfelelő magasságra kérjük figyeljenek.
80 cm peremmagasságú kád + pelenkázó	kialakítás alatt	Kiskád vagy mélyített (25 cm mélységű) zuhanytálca kialakítása szükséges, melyet 80 cm magasra szükséges építeni. Belépő kialakítása szükséges. Kapaszkodó kialakítása szükséges.
Törölközőtartó	helye megfelelő	
Gyermeek Wc max. 35 cm ülés magasság	kialakítás alatt	Kiépítés során a lecsukható ülökével rendelkező típus kiválasztására kérjük figyeljenek.
Bilimosó	kialakítás alatt	A bilimosó szaniterből, öblítőtartályból és felette keverőcsapból áll. A lefolyó átmérője 110.
Csempe, padló	kialakítás alatt	R10 csúszásmentes legyen
Ajtók	elmondás alapján megfelelő	Kilincs felett biztonsági üvegezés szükséges, kilincs alatt zártnak (min. 60 cm), nem átláthatónak kell lennie.
IV. Csoportszoba		
Padló	kialakítás alatt	
Falburkolat	kialakítás alatt	Javasolt a padlóburkolat felvitele a falra 1 m magasságig. Ezt szükséges előzetesen egyeztetni a katasztrófavédelemmel. (tűzvédelem miatt) Választható dekorlemez. Elfogadjuk félmelegnek a vászon vagy üvegtapétát vagy a vastag vászon hatású fehér festhető Vlies tapétát, a Tasso tűzgátló vastag üvegszövetkeercset . A felvitt burkolat festhető HÉRA Ceramic mosható beltéri falfestéssel ami fertőtleníthető, hipoallergén. Festhető speciális tűzálló festékkel is.

2. oldal

Konnektor	megfelelő	
Fűtőtest	kialakítás alatt	padlófűtés és mennyezethűtés lesz
Ajtó	elmondás alapján megfelelő	Kilincs felett biztonsági üvegezés szükséges, kilincs alatt zártnak (min. 60 cm), nem átláthatónak kell lennie.
Ablak	megfelelő	
Terasz	kialakítás alatt	
Szintkülönbség	kialakítás alatt	
Árnyékoló	kialakítás alatt	
Egyéb		
V. Kert	kialakítás alatt	
Rögzített játékok		
Homokozó		Talajszintbe süllyesztett legyen, min. 4 m ²
Pancsoló		
Kerti gyermek WC		Felnőtt és gyermek kézmosó, valamint gyermek wc kialakítása szükséges.
Kerítés		
VI. Egyéb		
Megjegyzés:		Játszókerteret a gazdasági bejáratától kerítéssel elválasztani szükséges.

Kelt: Budapest, 2025. 02. 26.


Vicze Szabolcs
szakmai vezető
Családbarát Magyarország Központ
Nonprofit Közhasznú Kft.

Készült: 1 példányban
Kapják: 1 pld szakterület
elektronikusan a címzett (szabo.gabor@proregio.hu)

